



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОУ

М.С. Садулаева

приказ № 77/3 от 30.08.2016г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее-услуги)

1.Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

МБОУ «Центароевская СШ №2 имени Джабраилова Х.Т.» Курчалоевского муниципального района, ЧР

Наименование предоставляемой (ых) услуги (услуг):
образовательные

Сведения об объекте:

- здание Литер: А = 6706,1 кв. м.
- здание Литер: Б = 788,3 кв. м.
- здание Литер: В = 428,6кв. м.
- здание Литер: Д = 11,7 кв. м.
- здание Литер: Е = 7,3 кв. м.
- здание Литер: Ж = 45,4 кв. м.
- здание Литер: И = 45, 4 кв. м.

Наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 21010,1 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование- согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центароевская средняя школа № 2 имени Джабраилова Х.Т.» МБОУ «Центароевская СШ №2 имени Джабраилова Х.Т.»

Адрес местонахождения организации: с. Центарой, ул. Садовая б/н, Курчалоевского муниципального района ЧР.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Районный отдел управление образования Курчалоевского муниципального района

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 700

Форма оказания услуг (на объекте, с длиной пребывания, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (в наличии, нет в наличии)
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет в наличии
2.	сменные кресла-коляски	Нет в наличии
3.	адаптированные лифты	Нет в наличии
4.	поручни	в наличии
5.	пандусы	в наличии
6.	подъемные платформы (аппарели)	Нет в наличии
7.	раздвижные двери	Нет в наличии
8.	доступные входные группы	Нет в наличии
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет в наличии
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нет в наличии
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет в наличии

12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет в наличии
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет в наличии
14.	Иные	Нет в наличии

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (в наличии, нет в наличии)
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	В наличии
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	В наличии
3	проведение инструктажа или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, но вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	В наличии
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	В наличии
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Нет в наличии
6	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет в наличии
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет в наличии
8	обеспечение допуска на объект, в котором	Нет в наличии

	предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет в наличии
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Нет в наличии
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Не требуется, сопровождение предусмотрено волонтерами
12	Иные	Нет в наличии

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Обеспечить систему средств информационной поддержки на всем пути движения (установить указатели направления движения к доступному входу в здание	по мере поступления финансирования

2.	<p>На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей.</p> <p>3. Предусмотреть тактильные напольные указатели за 60 см перед лестницей вверху и внизу, применить различный по цвету материал ступеней.</p> <p>4. Предусмотреть наличие подъемника, дублирующего внутреннюю лестницу.</p> <p>Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6x1,6 м.</p>	по мере поступления финансирования
3.	<p>У дверей санитарно-гигиенического помещения следует предусмотреть специальный знак (в том числе рельефный) на высоте 1,35 м, оборудовать доступную кабину системой тревожной сигнализации, обеспечиваю связь с помещение постоянного дежурного персонала.</p> <p>3. В универсальной кабине следует предусмотреть установку откидных опорных поручней.</p>	по мере поступления финансирования